



tmmob

makina mühendisleri odası

## ELEKTRİKLİ ASANSÖR PERİYODİK (YILLIK) KONTROL RAPORU

Bina Adı	DARUŞŞAFAKA CEMİYETİ			Bina Kod	23942					
Bina Adresi	DARUŞŞAFAKA MAH. DARUŞŞAFAKA CAD. NO : 14			Asansörün Yeri	YEMEKHANE SAG					
Belediye/OSB	SARIYER		İlçe	SARIYER		İl Adı	İSTANBUL			
Bina Sorumlusu	TURGUT DEMİRBAŞ		İrtibat Tel	0.212.2765020		Yapı Konusu	APARTMAN			
1.Kontrol Tarihi	24.12.2012		2.Kontrol Tarihi	20.09.2013		3.Kontrol Tarihi	21.11.2013			
Rapor Tarihi	06.12.2013		Rapor No	23942/023843/000004			Pafta/Ada/Parsele			
Kapasite	20 kişi	1600	Hız (m/s)	1		Askı Tipi	1:2	Ruhsat yada Tescil Belgesi, Tarihi, Nosu		
Sınıfı	II		Motor Güç kW	9/2,25		Halat Sayı/Çap	6 adet 10 mm	VAR	11-10-1999 2285/9	
İmal Yılı	1999		Motor Seri No	377280		CE/TSE İşareti	YOK		Montajı Yapan Firma Adı	
Seri No	--		Makina Seri No	--		ON-Kur No	--		KONE	
Durak S./Seyir M.	3	9	Fren Tipi	KAYMALI FREN		Kumanda Tipi	TOPLAMALI			
Kabin Alanı	220*165		Kapsam	TS 10922		Özel Şartlar				
Bakımcı Fir. Ad/adres	THYSSENKRUPP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ORHANLI BELDESİ ÜNİVERSİTE CAD. NO: 3 ORHANLI -TUZLA						
Bakımcı firma ilçe/İl adı	TUZLA		İSTANBUL		CE Uygunluk Belgesi Varlığı/Tarih	HAYIR		0000-00-00		
Bakımcı Firma Yapısı(Monte Eden/Yetkili Servis)					Yetkili servis Sözleşmesi varlığı/Tarih	HAYIR		0000-00-00		
TSE HYB Belgesi varlığı/Nosu	EVET		06-HYB-564		Bina Bakım Sözleşmesi varlığı/Tarihi	EVET		2012-01-26		

KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ
Asansör Kuyusu	UYGUN	Durak Kapıları	UYGUN	Sınır Kesiciler	UYGUN
Klavuz Rayları	UYGUN	Aşırı Yük Sistemi	UYGUN	Tahrik Grubu	UYGUN
Tamponlar	UYGUN	Kabin Üstü	UYGUN	Hız Regülatörü	UYGUN
Regülatör Gergi Makarası	UYGUN	Karşı/ Dengeleme Ağırlığı	UYGUN	Motor Fren Testi	UYGUN
Kabin Altı	UYGUN	Halatlar	UYGUN	Regülatör-Güvenlik Tertibatı Testi	**UYGUN DEĞİL <sub>1</sub>
Kabin ve Aydınlatması	*UYGUN DEĞİL <sub>3</sub>	Makina Dairesi/Mekanı	UYGUN DEĞİL <sub>2</sub>	Tahrik Yeteneği Testi	UYGUN
Kabin Kapısı	UYGUN	Kumanda Panosu	UYGUN	İstemsiz Kabin Hareketi Kor.Testi	UYGULAMASI YOK
Kuyu İçi Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma	*UYGUN DEĞİL <sub>4</sub>	Dış Kumanda Buton ve Göstergeleri	UYGUN	Karşı/D.Ağırlığı Reg.-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGULAMASI YOK
İç Kumanda Buton ve Göstergeleri	UYGUN	Durma, Seviyeleme ve Kabinin Seyri	UYGUN	Elektrik Tesisatı ve Elektrik Panosu	**UYGUN DEĞİL <sub>5</sub>
Açıklamalar				MAKARA DAİRESİ/MEKANI	UYGULAMASI YOK

(1) \*\*Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmeli,. (2) Makina platformu üzerinde halat delikleri dışındaki kuyuya açılan boşluklar kapatılmalı,. (3) \*Kabin havalandırma fanı çalışır hale getirilmeli,\*Kabin aydınlatması 50 lüks şiddetinde olmalı,. (4) \*Kuyu içinde açıkta olan elektrik kablo bağlantıları koruma altına alınmalı,. (5) \*\*Tüm sistem kaçak akıma karşı korunmalı,.

**Sonuç** Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmeden asansörün kullanılması tehlikelidir. (kırmızı etiket)

NOT : \*\*U.Değil: Can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. \*U.Değil: Güvenliğiniz için en kısa zamanda giderilmelidir. U.Değil: Giderilmesi önerilir. Uygun: Can ve mal güvenliğiniz için uygundur. -:Uygulanması yok

KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİ		BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ	
ADI SOYADI	ODA SİCİL NO	İMZA	ONAY
VEYSEL BUDAK	70008		MUSTAFA KEMAL KÖKEN
			 39182HZOZ7

18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereği imzalanan protokol kapsamında yukarıda bilgileri bulunan asansörün yıllık kontrolü yukarıda belirtilen BELEDİYE/OSB adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

MERKEZ: Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mno.org.tr, Web:akm.mno.org.tr, Tel.:0232 462 33 33, Faks: 0 232 486 20 60

İLETİŞİM ADRESİ: KATİP MUSTAFA ÇELEBİ MAH. İPEK SK. NO:9/2

BEYOĞLU/ İSTANBUL

Telefon: 0 212 2529500 Faks: 0 212 2498674 E-Posta: istanbul@mno.org.tr

Doküman Kodu: UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01.04.2011, Rev. Tar.:05.11.2012, Rev:03.....Dok.Sor.: ÜB-TG

© MMO, AKM