



tmmob

makina mühendisleri odası

## ELEKTRİKLİ ASANSÖR PERİYODİK (YILLIK) KONTROL RAPORU


Bina Adı	DARÜŞŞAFKA YAKACIK REZİDANS			Bina Kod	14033		
Bina Adresi	YENİ SAMANDIRA CD. ÇALKANTI SK. NO:4 YAKACIK			Asansörün Yeri	1. blok büyük asn.		
Belediye/OSB	KARTAL	İlçe	KARTAL	İl Adı	İSTANBUL		
Bina Sorumlusu	ŞEVKİ AYDOĞAN		İrtibat Tel	0.216.4520002	Yapı Konusu	SİTE	
1.Kontrol Tarihi	17.12.2013		2.Kontrol Tarihi	0000-00-00		3.Kontrol Tarihi	0000-00-00
Rapor Tarihi	17.12.2013		Rapor No	14033/013970/000002		Pafta/Ada/Parsele	
Kapasite	20 kişi	1600	Hız (m/s)	1	Askı Tipi	1:2	Ruhsat yada Tescil Belgesi, Tarihi, Nosu
Sınıfı	I	Motor Güç kw	16,5/4,1	Halat Sayı/Çap	7 adet	10 mm	ULAŞILMIYOR
İmal Yılı	1997	Motor Seri No	476076	CE/TSE İşareti	YOK	Montajı Yapan Firma Adı	
Seri No	--	Makina Seri No	--	ON-Kur No	--	KONE	
Durak S./Seyir M.	8	21	Fren Tipi	ANI FREN	Kumanda Tipi	TOPLAMALI	
Kabin Alanı	210x160		Kapsam	TS 10922	Özel Şartlar		
Bakımcı Fir. Ad/adres	THYSSENKRUPP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ORHANLI BELDESİ ÜNİVERSİTE CAD. NO: 3 ORHANLI -TUZLA			
Bakımcı firma ilçe/İl adı	TUZLA		İSTANBUL	CE Uygunluk Belgesi Varlığı/Tarih	HAYIR	0000-00-00	
Bakımcı Firma Yapısı(Monte Eden/Yetkili Servis)				Yetkili servis Sözleşmesi varlığı/Tarih	HAYIR	0000-00-00	
TSE HYB Belgesi varlığı/Nosu	EVET		06-HYB-564	Bina Bakım Sözleşmesi varlığı/Tarihi	EVET	2010-03-21	

KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ
Asansör Kuyusu	*UYGUN DEĞİL <sub>1</sub>	Durak Kapıları	UYGUN	Sınır Kesiciler	UYGUN
Klavuz Rayları	UYGUN	Aşırı Yük Sistemi	UYGUN	Tahrik Grubu	UYGUN
Tamponlar	UYGUN	Kabin Üstü	*UYGUN DEĞİL <sub>2</sub>	Hız Regülatörü	UYGUN
Regülatör Gergi Makarası	UYGUN	Karşı/ Dengeleme Ağırlığı	UYGUN	Motor Fren Testi	UYGUN
Kabin Altı	UYGUN	Halatlar	UYGUN	Regülatör-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGUN
Kabin ve Aydınlatması	UYGUN	Makina Dairesi/Mekani	UYGUN	Tahrik Yeteneği Testi	UYGUN
Kabin Kapısı	UYGUN	Kumanda Panosu	**UYGUN DEĞİL <sub>3</sub>	İstem dışı Kabin Hareketi Kor.Testi	UYGULAMASI YOK
Kuyu İçi Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma	UYGUN	Dış Kumanda Buton ve Göstergeleri	UYGUN	Karşı/D.Ağırlığı Reg.-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGULAMASI YOK
İç Kumanda Buton ve Göstergeleri	UYGUN	Durma, Seviyeme ve Kabinin Seyri	UYGUN	Elektrik Tesisatı ve Elektrik Panosu	*UYGUN DEĞİL <sub>4</sub>
Açıklamalar				MAKARA DAİRESİ/MEKANI	UYGULAMASI YOK

(1) Kuyu dibi temizlenmeli,\*Kuyu dibinde kapı kilidine ulaşmayı sağlayan seyyar merdivene emniyet kontağı takılmalı,\*Kabin ile karşı ağırlık arasına ayırıcı (seperatör) takılmalı,. (2) \*Kabin anma hızına uygun güvenlik tertibatı takılmalı,\*Kabin üstünde mahsur kalma durumu için alarm tertibatı olmalı,\*Paraşüt sistemi halat bağlantıları eksik kelepçeleri tamamlanmalı,\*Kabin anma hızına uygun güvenlik tertibatı takılmalı,. (3) \*\*Motor 2.hız termik röle takılmalı,\*\*Kumanda panosunda her yön için birbirine seri bağlı 2 adet kontaktör olmalı,\*\*Kumanda panosunda her yön için birbirine seri bağlı kontaktörlerden biri yapışık kaldığında asansör katını tamamladıktan sonra durmalı,. (4) \*Ana şalter aydınlatma ve priz devrelerinin enerjisini kesmemeli,.

**Sonuç** Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmeden asansörün kullanılması tehlikelidir. (kırmızı etiket)

NOT: \*\*U.Değil: Can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. \*U.Değil: Güvenliğiniz için en kısa zamanda giderilmelidir. U.Değil: Giderilmesi önerilir. Uygun: Can ve mal güvenliğiniz için uygundur. -:Uygulanması yok

KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİ		BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ	
ADI SOYADI	ODA SİCİL NO	İMZA	ONAY
TEVFİK OYTUN AKA	54260		MUSTAFA KEMAL KÖKEN
			 BAKK4VRA7P

18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereği imzalanan protokol kapsamında yukarıda bilgileri bulunan asansörün yıllık kontrolü yukarıda belirtilen BELEDİYE/OSB adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

MERKEZ: Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mno.org.tr, Web:akm.mno.org.tr, Tel.:0232 462 33 33, Faks: 0 232 486 20 60

İLETİŞİM ADRESİ: KATİP MUSTAFA ÇELEBİ MAH. İPEK SK. NO:9/2

BEYOĞLU/ İSTANBUL

Telefon: 0 212 2529500 Faks: 0 212 2498674 E-Posta: istanbul@mno.org.tr

Doküman Kodu: UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01.04.2011, Rev. Tar.:05.11.2012, Rev:03.....Dok.Sor.: ÜB-TG

© MMO, AKM